

Sähkö, ULKOPETÄJÄS KOULUTUSRAKENNUS, 26100 RAUMA		Lämmitystarveluku Pori
Päivämäärä	Sähkönkulutus [kWh]	
2017	21238,70	1315
lokakuu	6376,30	379
marraskuu	7137,59	424
joulukuu	7724,82	512
2018	26324,61	1964
tammikuu	8583,06	610
helmikuu	8762,34	691
maaliskuu	8979,22	663
Yhteensä	47563,31	3279

Kulutuksen muutos
kWh -10161,68
% -21 %

Lämmitys
Lämmityksen osuus 60 %
kWh ennen 28538
kWh OptiWattilla 18376
Muutos% -36 %

Lämmitystarve
Muutos -250
Muutos% -8 %
Vaikutus kulutukseen -2176
Normeerattu kulutus 45387
Normeerattu lämm.kulutus 26362
Lämmitys OptiWattilla 18376

Normeerattu
Kulutuksen muutos -7986
Muutos% kok.kulutuksessa -17 %
Muutos% lämm.kulutuksessa -28 %

Sähkö, ULKOPETÄJÄS TALONMIEH. ASUNTO, 26100 RAUMA		Lämmitystarveluku Pori
Päivämäärä	Sähkönkulutus [kWh]	
2017	3372,11	1315
lokakuu	1176,99	379
marraskuu	1000,44	424
joulukuu	1194,69	512
2018	3848,73	1964
tammikuu	1329,77	610
helmikuu	1191,22	691
maaliskuu	1327,74	663
Yhteensä	7220,84	3279

Kulutuksen muutos
kWh -2286,43
% -32 %

Lämmitys
Lämmityksen osuus 70 %
kWh ennen 5055
kWh OptiWattilla 2768
Muutos% -45 %

Lämmitystarve
Muutos -250
Muutos% -8 %
Vaikutus kulutukseen -385
Normeerattu kulutus 6835
Normeerattu lämm.kulutus 4669
Lämmitys OptiWattilla 2768

Normeerattu
Kulutuksen muutos -1901
Muutos% kok.kulutuksessa -26 %
Muutos% lämm.kulutuksessa -38 %

Sähkö, KOULUTUSRAKENNUS JA TALONMIEH. ASUNTO, 26100 RAUMA		Lämmitystarveluku Pori
Päivämäärä	Sähkönkulutus [kWh]	
2017	24610,81	1315
lokakuu	7553,29	379
marraskuu	8138,03	424
joulukuu	8919,51	512
2018	30173,34	1964
tammikuu	9912,83	610
helmikuu	9953,56	691
maaliskuu	10306,96	663
Yhteensä	54784,15	3279

Kulutuksen muutos
kWh -12448,11
% -23 %

Lämmitys
Lämmityksen osuus 60 %
kWh ennen 32870
kWh OptiWattilla 20422
Muutos% -38 %

Lämmitystarve
Muutos -250
Muutos% -8 %
Vaikutus kulutukseen -2506
Normeerattu kulutus 52278
Normeerattu lämm.kulutus 30364
Lämmitys OptiWattilla 20422

Normeerattu
Kulutuksen muutos -9942
Muutos% kok.kulutuksessa -18 %
Muutos% lämm.kulutuksessa -30 %

Sähkö, ULKOPETÄJÄS KOULUTUSRAKENNUS, 26100 RAUMA		Lämmitystarveluku Pori
Päivämäärä	Sähkönkulutus [kWh]	
2018	16746,38	1299
lokakuu	5662,99	311
marraskuu	5388,61	419
joulukuu	5694,78	569
2019	20655,25	1730
tammikuu	7732,63	696
helmikuu	6346,71	501
maaliskuu	6575,92	533
Yhteensä	37401,63	3029

Sähkö, ULKOPETÄJÄS TALONMIEH. ASUNTO, 26100 RAUMA		Lämmitystarveluku Pori
Päivämäärä	Sähkönkulutus [kWh]	
2018	1975,82	1299
lokakuu	412,32	311
marraskuu	641,83	419
joulukuu	921,67	569
2019	2958,59	1730
tammikuu	1116,31	696
helmikuu	934,58	501
maaliskuu	907,70	533
Yhteensä	4934,41	3029

Sähkö, KOULUTUSRAKENNUS JA TALONMIEH. ASUNTO, 26100 R		Lämmitystarveluku Pori
Päivämäärä	Sähkönkulutus [kWh]	
2018	18722,20	1299
lokakuu	6075,31	311
marraskuu	6030,44	419
joulukuu	6616,45	569
2019	23613,84	1730
tammikuu	8848,94	696
helmikuu	7281,29	501
maaliskuu	7483,62	533
Yhteensä	42336,04	3029