

OptiWatti

Kohde	Ruka Peak
OptiWatin käyttöönotto	15.1.2018

		Lämmityskausi				Ei lämmityskausi				Lämmityskausi				Yht.
		tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	
Kokonaiskulutus	2017	50554	49453	49435	43282					23615	32849	39137	49280	337605
Lämmityksen osuus (lähtötilanne, lämmityskausi)	70 %	35388	34617	34605	30297					16531	22994	27396	34496	236324
Lämmitystarveluku	Kajaani	734	703	619	542					246	446	536	617	4443

		tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yht.
Kokonaiskulutus	2018	51 355	49 926	55 053	35 932					22 161	32 424	37 350	50 689	334890
Lämmitystarveluku	Kajaani	716	852	814	460					172	405	488	704	4611

2017 Toteutunut kulutus		
Lämmityskauden kulutus	337605	kWh
Lämmityksen kulutus	236324	kWh
Muu kulutus	101282	kWh

Muutokset		
Lisääntynyt lämmitysala	6 %	15056 kWh
Lämmitystarpeen muutos	4 %	9505 kWh
Yht.		24561 kWh

2017 Vertailukelpoinen kulutus		
Lämmitys		
Lämmitys toteutunut	236324	kWh
Muutokset	24561	kWh
Lämmityksen kulutus	260884	kWh
Muu kulutus	101282	kWh
Kokonaiskulutus	362166	kWh

2018		
Lämmityksen kulutus	233609	kWh
Muu kulutus	101282	kWh
Kokonaiskulutus	334890	kWh

Tulokset		
Säästö lämmityskulussa	-27276	kWh
Muutos%	-12 %	

Laskelmassa mukana vain lämmityskausi syyskuu-huhtikuu molemmilta vuosilta.

Säästössä ei huomioitu muutosta käyttöasteessa tai kauden pidentymistä.